

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации**  
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
ИНН/КПП/7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079  
в отделении I Москва УФК по г. Москве  
**Испытательный лабораторный центр**  
Место осуществления лабораторной деятельности  
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖАЮ  
Руководитель испытательного  
лабораторного центра  
  
О.М. Чекарчев  
Дата утверждения и выдачи протокола  
« 04 » августа 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

**№08/35-474/ПР-21**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «ЖБИ-КОНТАКТ». ИНН: 7811638189. (Юридический адрес: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86, литера К, помещение 2Н, офис 306, Российская Федерация; Фактический адрес: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86, литера К, помещение 2Н, офис 306, Российская Федерация)
2. Место отбора:	188662, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Лесная, дом 3, Российская Федерация (Складское помещение) Заявка № 474/21 от 22 июля 2021 г.
3. Наименование продукции, состав и область применения:	<b>Камни бетонные стеновые</b> <b>Состав:</b> Цемент ЦЕМ I 42,5Н ДП, Щебень гр. Фр. 5-10 мм., Песок из отсевов дробления Фр. 2-5 мм., Песок для строительных работ (средний), Вода, Химическая добавка (пластификатор). <b>Область применения:</b> При возведении стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	ООО «ЖБИ-КОНТАКТ», юр. адрес: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86, литера К, помещение 2Н, офис 306, Российская Федерация; Адрес места производства: 188662, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Лесная, дом 3, Российская Федерация
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	<b>Типовой представитель:</b> Фрагмент камня бетонного стенового, в количестве 3 шт.
6. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
7. Дата получения образца на испытание:	<b>22 июля 2021 г.</b>
8. Дата проведения испытаний:	<b>22 июля - 04 августа 2021 г.</b>
9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»
10. Код образца (пробы):	<b>. 08-35.474.07.01.Д-21</b>

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	ИД на метод испытаний
<b>Типовой образец: Фрагмент камня бетонного стенового</b>			
<b>Радиологические показатели</b>			
Активность 40К, Бк/кг		158 ±41	МВИ №40090.3И700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		17± 7	
Активность 226Ra, Бк/кг		30± 18	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	53±33	

**Примечание:**

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Заведующий лабораторией

Д.А. Богомолов

Подпись

